



ОАО «ГАЗПРОМ»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НОЯБРЬСК»

(ООО «Газпром добыча Ноябрьск»)

ОТДЕЛ ПОДГОТОВКИ И
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ
ЗАКУПОК

Республики ул., д. 20, г. Ноябрьск, Ямало-Ненецкий
автономный округ, Российская Федерация, 629806
Тел.: (3496) 36-37-36, 36-37-35, факс: (3496) 36-85-14
E-mail: info@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru, www.gazprom.ru
ОКПО 05751797, ОГРН 1028900706647
ИНН/КПП 8905026850/997250001

30.05.2014 № 28/2013
на № _____ от _____

Разъяснения положений документации
открытого запроса предложений

На основании вопросов, связанных с разъяснением Документации о запросе предложений № 029/ДНоябрьск/14_2.1_3104/17.05.14/3 на право заключения договора «Оказание услуг по огнезащитной обработке строительных конструкций: Вынгапуровский ГП, Комсомольский ГП, Вынгаяхинский ГП, УЭВП, УАВР, УМТС (ПБМТС, НБМТС)», в соответствии с п. 2.4.4. Документации данного запроса предложений, доводим до Вашего сведения следующую информацию:

№	Вопрос	Разъяснение
1	Возможна ли замена огнезащитных составов представленных в техническом задании (составов, которыми конструкции были ранее обработаны) на эквивалент?	Замена огнезащитных составов на эквивалент возможна.
2	Послужит ли замена составов в техническом предложении причиной отклонения нашей заявки?	Причиной для отклонения заявки замена огнезащитных составов не послужит.
3	Если существует возможность замены огнезащитного состава, необходимо ли в составе заявки предоставить документы, доказывающие совместимость старого и нового состава?	При замене огнезащитных составов в заявке необходимо предоставить документы, доказывающие совместимость старого и нового состава. См. п. 3. Приложение № 2 ДоЗП.
4	Каким составом необходимо обработать обрешетки кровель объектов Вынгаяхинского ГП?	Огнезащитный состав, применяемый для обработки обрешетки кровель объектов Вынгаяхинского ГП, подрядная организация предлагает самостоятельно.
5	Какую группу огнезащитной	Необходимая группа огнезащитной

	эффективности должен обеспечивать огнезащитный состав?	эффективности, которую должен обеспечивать огнезащитный состав, указана в Приложении № 2 документации о запросе предложений.
6	Необходимо ли предоставить в составе заявки сертификаты соответствия на применяемые огнезащитные составы и используемое оборудование или их необходимо предоставить на этапе входного контроля?	Сертификаты соответствия на применяемые огнезащитные составы необходимо предоставлять как в составе Заявки (п.4.1.25. Приложения № 1 ДоЗП), на этапе входного контроля, так и после выполнения работ при подписании Акта-сдачи оказанных услуг (п.8. Приложения № 2 ДоЗП).
7	Для определения стоимости огнезащитных материалов (в зависимости от требуемых пределов огнестойкости), для определения количества слоев и выбора огнезащитных материалов – просим предоставить проекты марки КМ.	Информация, необходимая для определения количества и стоимости огнезащитных материалов размещена в Приложении № 2 документации о запросе предложений. Запрашиваемую проектную документацию может получить Победитель после заключения договора, при наличии соглашения о конфиденциальности.

Прошу учесть данные сведения при формировании заявок на участие в запросе предложений.

Заместитель начальника отдела



А.И.Канина