

**Опросный лист №2**  
**Стенд для испытания огнепреградителей**

<b>Комплектация</b>	Стенд, шкаф управления с управлением на сенсорной панели, комплект установочных колец под разные Ду огнепреградителей, комплект уплотнительных колец, баллон газовой -1 шт, газовый шланг, Паспорт, руководство по эксплуатации, первичная аттестация на эксплуатирующую организацию, методика первичной аттестации.
<b>Технические характеристики (подробные) с интервалом измерений</b>	Рабочая среда: смесь пропана с воздухом, диаметры испытываемых кассет: 40-900 мм, электрическое питание: 220 В, 50 Гц, наличие колес, сенсорная русскоязычная панель управления стендом, автоматический вывод результатов о пригодности или непригодности огнепреградителя, возможность записи результатов испытаний на USB-носитель, модульная конструкция стенда для замены вышедших из строя деталей без вызова сервисных бригад, габариты стенда (ДхШхВ) мм: 1200х1000х1000, масса стенда не более 100 кг.
<b>ГОСТ (действующий)</b>	ГОСТ Р 53323-2009

Базис поставки: 629800, РФ, ЯНАО, г. Ноябрьск, промзона, панель № 9, НБМТС

Главный инженер



А.Н. Колояров

Начальник ЦВТО



А.А. Пугачев